

Έργο: «Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων στις θέσεις, πλατεία Αγίας Θεοδώρας στην πόλη της Άρτας και πλατεία Ροδανγής του Δήμου Αρταίων»

ΤΜΗΜΑ Α «Διαμόρφωση πλατείας Αγίας Θεοδώρας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1. Κωδικός άρθρου NET HAM 62.10.40.1

Καλώδιο NYM τριπολικό διατομής 3x1,5 mm²
13ιστοί x 4 m = 52m

2. Κωδικός άρθρου NET HAM 62.10.41.2

Καλώδιο NYΥ τριπολικό διατομής 3x2,5 mm²
Γραμμή 2 : 92 m
Γραμμή 3 : 50 m

Σύνολο 142 m

3. Κωδικός άρθρου NET HAM 62.10.41.3

Καλώδιο NYΥ τετραπολικό διατομής 4x1,5 mm² (καλωδίωση φωτοκυττάρου)
6m

4. Κωδικός άρθρου NET HAM 62.10.41.4

Καλώδιο NYΥ τετραπολικό διατομής 4x10 mm²
Γραμμή 1: 127m + 2m x 13ιστοί + 2m (στο πύλαρ) = 155 m

5. Κωδικός άρθρου NET HAM 60.10.85.1

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40

Φρεάτια στους ιστούς 13 τεμ.
Φρεάτια ελέγχου 9 τεμ.

Σύνολο 22 τεμ.

6. Κωδικός άρθρου NET HAM 62.10.48.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 25mm²
127m + 1m x 13ιστοί + 2m (στο πύλαρ) = 142 m

7. Κωδικός άρθρου ATHE N9305

Δίχτυ επισημάνσης αγωγού ρεύματος
127 m

8. Κωδικός άρθρου NET HAM 60.10.80.2

Πύλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων
1 τεμ.

9. Κωδικός άρθρου ATHE N9425.1.1

Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ
1 τεμ.

- 10. Κωδικός άρθρου NET HAM 60.20.40.2**
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου DN 63
Γραμμή 1: 127 m
- 11. Κωδικός άρθρου ATHE 9347**
Σύνδεση μετρητή Δ.Ε.Η.
1 τεμ.
- 12. Κωδικός άρθρου ATHE N9320**
Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου Φ50
72,00 m
- 13. Κωδικός άρθρου ATHE N9323.1.5**
Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 4m
13 τεμ.
- 14. Κωδικός άρθρου ATHE N60.10.40.2**
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κορυφής
13 τεμ.
- 15. Κωδικός άρθρου ATHE N60.10.40.3**
Φωτιστικό σώμα τύπου spot led
35 τεμ.
- 16. Κωδικός άρθρου ATHE N8949.1**
Μετασχηματιστής 230/230V δύο τυλιγμάτων τύπου απομόνωσης ισχύος
1000VA
2 τεμ.
- 17. Κωδικός άρθρου 60.20.40.21**
Πλάκα γείωσης
1 τεμ.

Άρτα /11/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ντρια ΤΥΔ

Η Συντάξασα

ΜΙΡΑΝΤΑ ΝΟΥΤΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΡΥΛΛΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

