



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ**

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.: 2681362243
Fax : 2681362269
e-mail : petsimeris@arta.gr



Άρτα : 09-10-2019
Αρ.Πρωτ.: 22229

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ, αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων

Ο Αντιδήμαρχος Αρταίων Σιαφάκας Χριστόφορος έχοντας υπ' όψη τα εξής :

1. Την αριθμ. 21648 / 03-10-2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων κτλ, αρδευτικού υλικού, ελαστικών ποτίσματος, φρεατίων Δ.Ε. Αρταίων
2. Τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του Δήμου με το αριθ. 21963 / 07-10-2019 έγγραφο.
3. Τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου

Διευκρινίζει τα εξής:

1^η ερώτηση:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1'' ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ $\frac{3}{4}$ ''

Απάντηση:

Σας διευκρινίζουμε ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της 5^{ης} ΟΜΑΔΑΣ στο άρθρο 64 εκ' παραδρομής γράφτηκε το «ξηρού τύπου» και συνεπώς το άρθρο 64 τροποποιείται ως εξής: Προμήθεια υδρόμετρου κρύου νερού, διατομής 1'' (DN25). Το υδρόμετρο θα είναι διατομής 1'' (DN25), PN16Atm.

2^η ερώτηση:

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 66 ΖΗΤΗΤΑΙ CE ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ. ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO ΚΑΙ ΤΟ CE ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

Απάντηση:

Δεν είναι απαραίτητη η σήμανση CE εφόσον υπάρχει ISO κατασκευαστή.

3^η ερώτηση:

ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΖΗΤΗΤΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΑΝ Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Απάντηση:

Η Υπηρεσία Πρασίνου διευκρινίζει ότι η τιμή των υλικών περιλαμβάνει **μόνο** την προμήθεια και όχι τη εγκατάσταση τους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ